

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Flamersheim	Straße :	ROTKEHLCHENWEG
Haltung:	5910163	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5910163	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5909164	Videoband-Nr.:	1137	Baujahr:	1973
Länge:	33.2	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	21.09.2023	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:750

5910163

08:89:32 0.0 BCD XP iSK5 Rohranfang

08:31:21 15.1 BCA C A iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr

08:31:30 15.1 BAH B iSK2 Schadhafter Anschluss Spalt zwischen Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss) (B) 2 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

08:32:18 17.1 BCA E A iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr

08:32:26 17.1 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

08:53:43 26.6 BCA C A iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr

08:53:51 26.6 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

08:54:57 32.8 BCA C A iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr

08:55:05 32.8 BAH C iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr

Stutzen KATE Verpressung

08:55:50 33.2 BCE XP iSK5 Rohrende

5909164

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	2.2.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 1689	