

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5717038
Schacht-O: 5717038
Schacht-U: 5717039
Länge: 36.2
Datum : 12.12.2025
U.-Grund:

Ort : Wüschheim
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 300/300
Videoband-Nr.: 1204
U-Richtung : in
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : AM SIEFENGRABEN
Material: B-R Betonrohr repariert
Eigentum: 1
Baujahr: 1970
Wetter : trocken
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

5717038

3:28:23	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang
3:29:08	0.0 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensanfang
3:29:28	0.0 BAF C E	iSK3 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar - Schadensanfang 7-5 Uhr
3:29:43	0.1 BBC C	iSK4 Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material (C) (z.B. Beton) Höhe 5 Prozent 5-7 Uhr
3:30:45	2.3 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:31:04	3.5 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 10 Prozent - Zwischenmessung
3:31:20	4.3 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:31:41	5.6 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:31:52	6.0 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensende
3:32:11	7.7 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:32:37	9.5 BCA G A	iSK5 Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
3:32:44	9.5 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:33:05	9.5 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur - Schadensanfang 12 Uhr
3:33:22	10.1 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur Reparatur sonstige Technik - Schadensende 12 Uhr
3:33:45	11.7 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:34:09	13.9 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:34:34	15.5 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur - Schadensanfang 12 Uhr
3:34:57	15.5 BAL Z	iSK1 Schadhafte Reparatur - Schadensanfang 6-7 Uhr
3:35:28	15.5 BAL Z	iSK2 Schadhafte Reparatur 6-7 Uhr
3:35:47	15.8 BCA G A	iSK5 Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
3:35:55	15.8 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr
3:36:15	16.1 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur Reparatur sonstige Technik - Schadensende 12 Uhr
3:36:28	16.1 BAL Z -	iSK5 Schadhafte Reparatur Reparatur nicht fachgerecht - Schadensende 6-7 Uhr
3:36:49	17.8 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:37:08	19.8 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:37:27	21.8 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:37:47	23.9 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:38:08	26.0 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:38:26	28.0 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:38:45	28.5 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur - Schadensanfang 12 Uhr
3:39:06	28.5 BAL Z	iSK2 Schadhafte Reparatur 7 Uhr
3:39:23	29.1 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur Reparatur sonstige Technik - Schadensende 12 Uhr
3:39:36	29.1 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 10 Prozent - Schadensanfang
3:39:50	30.0 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:40:16	32.1 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:40:36	32.5 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur - Schadensanfang 12 Uhr
3:40:51	32.5 BAL Z	iSK2 Schadhafte Reparatur 4-5 Uhr
3:41:08	32.5 BAL Z	iSK2 Schadhafte Reparatur 4-8 Uhr
3:41:37	33.0 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur Reparatur sonstige Technik - Schadensende 12 Uhr
3:42:03	33.8 BCA G A	iSK5 Anschluss unbekannter Anschluss (G) Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
3:42:11	33.8 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:42:26	34.1 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
3:42:49	35.6 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur - Schadensanfang 12 Uhr
3:43:15	35.6 BAL Z	iSK2 Schadhafte Reparatur 7-10 Uhr
3:43:37	35.6 BAL Z	iSK1 Schadhafte Reparatur 4-10 Uhr
3:45:49	35.6 BDD	iSK5 Allgemeine Anmerkung
3:44:27	35.8 BDD B -	iSK5 Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 10 Prozent - Schadensende
3:44:34	35.8 BAF C E	iSK5 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar - Schadensende 7-5 Uhr
3:44:55	36.2 BCB Z -	iSK5 Punktuelle Reparatur Reparatur sonstige Technik - Schadensende 12 Uhr
3:45:09	36.2 BCE XP	iSK5 Rohrende

Stutzen KATE Verpressung

Kurzliner rausfräsen, neuen Kurzliner 1m setzen

Kurzliner rausfräsen, Edelstahlmanschette 0,5m setzen

Kurzliner rausfräsen, Edelstahlmanschette 0,5m setzen

Kurzliner rausfräsen, Edelstahlmanschette 0,5m setzen

5717039

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 1
Rangfolge: 643

22.1.2026