

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Wüschheim	Straße :	GUSTAV-NACHTIGAL-STRASSE
Haltung:	5717081	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5717081	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5717082	Videoband-Nr.:	1204	Baujahr:	1979
Länge:	28.7	U-Richtung :	gegen	Wetter :	Schnee
Datum :	11.12.2025	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5717081

03:37	28.7 BCE XP	gSK5Rohrende	
01:54	28.7 BDD B -	gSK5Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 5 Prozent - Schadensende	
02:56	25.0 BBA B	gSK2Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 1 Prozent 1 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
02:39	25.0 BAG	gSK4Einragender Anschluss Länge oder Höhe 10 Prozent 1 Uhr	
02:27	25.0 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 1 Uhr	
02:19	25.0 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 1 Uhr	
00:50	13.7 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
00:42	13.7 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
00:08	10.1 BDD B -	gSK5Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 10 Prozent - Zwischenmessung	
09:37	7.9 BAF A E	gSK4Oberfläche mit erhöhter Rauheit nicht eindeutig feststellbar 1-5 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
09:21	7.9 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 1 Uhr	
09:13	7.9 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 1 Uhr	
08:51	6.3 BDD B -	gSK5Wasserspiegel trüb oder verfärbt (B) Wasserstand 3 Prozent - Schadensanfang	
06:11	1.0 BBA B	gSK2Wurzeln einzelne feine Wurzeln (B) Querschnittsminderung 1 Prozent 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
06:59	1.0 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	
06:44	1.0 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
06:14	0.0 BCD XP	gSK5Rohranfang	

5717082

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	10.2.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 1513	