

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	FRAUENBERGER STRAßE
Haltung:	5415020	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5415020	Durchmesser :	600/600	Eigentum:	1
Schacht-U:	5415021	Videoband-Nr.:	1176	Baujahr:	1967
Länge:	48.6	U-Richtung :	gegen	Wetter :	trocken
Datum :	18.09.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5415020

04:07:46 04:07:01	48.6 BCE XP 47.4 BAI Z -	gSK5 Rohrende gSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 2 Prozent 7-5 Uhr	
04:05:57 04:05:48	39.9 BAG 39.9 BAH C	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 11 Uhr gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:05:40	39.9 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 11 Uhr	
04:04:45 04:04:36	39.0 BAG 39.0 BAH C	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 2 Uhr gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:04:28	39.0 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
04:02:02	20.7 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 3 Prozent 10-2 Uhr	
04:00:49	15.3 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 3 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:00:39	15.3 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 250 mm Rohrbreite 250 mm 3 Uhr	
03:59:51 03:59:42	12.7 BAG 12.7 BAH C	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 5 Prozent 11 Uhr gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 11 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:59:34	12.7 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 100 mm Rohrbreite 100 mm 11 Uhr	
03:57:39	9.6 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 1 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:57:29	9.6 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 1 Uhr	
03:56:25	9.6 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:56:16	9.6 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
03:54:03	0.5 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 7-5 Uhr	
03:53:29	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang	

5415021

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	18.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 418	