

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5515107
Schacht-O: 5515107
Schacht-U: 5515108
Länge: 26.9
Datum : 27.01.2025
U.-Grund:

Ort : Hauptsammler-F
Rohrform : DN Kreis
Durchmesser : 300/300
Videoband-Nr.: 1193
U-Richtung : gegen
Firma: kanalprofi
Bemerkung:

Straße : KLEVISCHES STRAßE
Material: B Betonrohr
Eigentum: 1
Baujahr: 1965
Wetter : trocken
Inspekteur: S. Nau
Maßstab : 1:500

5515107

05:06:23	26.9 BCE XP	gSK5 Rohrende
05:05:46	25.9 BAI Z -	gSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 8-4 Uhr
05:05:19	25.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 9 Uhr
05:05:10	25.2 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 9 Uhr
05:04:27	24.4 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
05:04:19	24.4 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
06:03:09	17.7 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 8-4 Uhr
05:02:32	16.5 BAG	gSK3 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 15 Prozent 9 Uhr
05:02:23	16.5 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 9 Uhr
05:02:15	16.5 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 200 mm Rohrbreite 200 mm 9 Uhr
05:01:36	15.7 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr
05:01:28	15.7 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr
08:00:13	9.8 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 12-4 Uhr
09:39:51	8.7 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 12-3 Uhr
04:29:26	6.8 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 3 Prozent 11-1 Uhr
04:29:11	6.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr
04:29:01	6.2 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr
03:38:13	4.7 BAO	gSK1 Boden sichtbar 2 Uhr
03:37:43	4.7 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 2 Uhr
03:37:33	4.7 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr
03:37:25	4.7 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr
04:26:42	2.9 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben

5515108

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 1
Rangfolge: 621

19.1.2026

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	KLEVISCHHE STRAÙE
Haltung:	5515107	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515107	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515108	Videoband-Nr.:	1193	Baujahr:	1965
Länge:	26.9	U-Richtung :	gegen	Wetter :	trocken
Datum :	27.01.2025	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5515107		gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
03:36:13	4.7 BAO	gSK1 Boden sichtbar 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:37:43	4.7 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 2 Uhr	
03:37:33	4.7 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	
03:37:25	4.7 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
04:56:42	3.9 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 8-4 Uhr	
08:05:48	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang	

5515108

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	19.1.2026
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 621	