

# Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal  
Haltung: 5515108  
Schacht-O: 5515108  
Schacht-U: 5515109  
Länge: 40.8  
Datum : 27.01.2025  
U.-Grund:

Ort : Hauptsammler-F  
Rohrform : DN Kreis  
Durchmesser : 400/400  
Videoband-Nr.: 1193  
U-Richtung : gegen  
Firma: kanalprofi  
Bemerkung:

Straße : KLEVISCHES STRAßE  
Material: B Betonrohr  
Eigentum: 1  
Baujahr: 1965  
Wetter : trocken  
Inspekteur: S. Nau  
Maßstab : 1:500

5515108

04:54:24	40.8 BCE XP	gSK5 Rohrende	
04:53:51	40.1 BCA B A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	Stutzen in Ordnung
04:52:58	36.5 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 12-2 Uhr	
04:52:03	33.4 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:51:54	33.4 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
07:30:30	24.0 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
07:30:22	24.0 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
00:09:30	21.2 BAH B	gSK2 Schadhafter Anschluss Spalt zwischen Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss) (B) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
00:09:21	21.2 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
04:47:59	14.1 BAH B	gSK2 Schadhafter Anschluss Spalt zwischen Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss) (B) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:47:49	14.1 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
08:47:08	13.7 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
08:46:59	13.7 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
04:35:28	7.5 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:35:18	7.5 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
08:04:18	3.8 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 10-2 Uhr	
04:33:30	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang	

5515109

SK0 = Sofort  
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel  
SK3 = Gering

SK4 = Intakt  
SK6 = nur TV

max. SK: 2  
Rangfolge: 627

19.1.2026