

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
 Haltung: 5515111
 Schacht-O: 5515111
 Schacht-U: 5515112
 Länge: 37.4
 Datum : 27.01.2025
 U.-Grund:

Ort : Hauptsammler-F
 Rohrform : DN Kreis
 Durchmesser : 400/400
 Videoband-Nr.: 1193
 U-Richtung : gegen
 Firma: kanalprofi
 Bemerkung:

Straße : KLEVISCHER STRASSE
 Material: B Betonrohr
 Eigentum: 1
 Baujahr: 1965
 Wetter : trocken
 Inspekteur: S. Nau
 Maßstab : 1:500

5515111

04:15:59	37.4 BCE XP	gSK5 Rohrende	
04:14:47	35.4 BAO	gSK1 Boden sichtbar 10 Uhr	
04:14:10	35.4 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:14:01	35.4 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
04:13:07	32.6 BBC C	gSK4 Ablagerungen hartes oder verdichtetes Material (C) (z.B. Beton) Höhe 2 Prozent 3-5 Uhr	
04:12:55	32.6 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 2 Prozent 2 Uhr	
04:12:48	32.6 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:12:39	32.6 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
05:10:54	23.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
05:10:46	23.2 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
07:09:23	20.4 BAG	gSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 10 Uhr	
07:09:11	20.4 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
07:09:03	20.4 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
04:07:58	14.2 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:07:35	14.2 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
08:03:15	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang	

5515112

SK0 = Sofort SK2 = Mangel SK4 = Intakt max. SK: 1 19.1.2026
 SK1 = Gravierend SK3 = Gering SK6 = nur TV Rangfolge: 647