

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	REINALDSTRASSE
Haltung:	5515010H	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515010	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515011	Videoband-Nr.:	1190	Baujahr:	1965
Länge:	48.2	U-Richtung :	gegen	Wetter :	trocken
Datum :	19.12.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:750

5515010

34:47	48.2 BCE XP	gSK5Rohrende	
34:31	48.2 BAI Z -	gSK5Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Pro	
33:48	44.6 BAG	gSK4Einragender Anschluss Länge oder Höhe 3 Prozent 2 Uhr	Stutzen OK
33:36	44.6 BCA B B	gSK5Anschluss Sattelanschluss gebohrt (B) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gebohrt Anschluss geschlossen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
32:50	42.0 BAH B	gSK2Schadhafter Anschluss Spalt zwischen Ende des Anschlusses und der Rohrleitung (zurückliegender Anschluss) (B) 2 Uhr	
32:41	42.0 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
31:19	34.3 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	
31:11	34.3 BCA C A	gSK5Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
30:00	28.8 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	
29:50	28.8 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
26:27	12.7 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	
26:18	12.7 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
25:17	10.6 BAG	gSK3Einragender Anschluss Länge oder Höhe 15 Prozent 2 Uhr	
25:07	10.6 BAH C	gSK2Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	
24:58	10.6 BCA E A	gSK5Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
23:24	0.5 BAI Z	gSK4Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Pro	
23:03	0.0 BCD XP	gSK5Rohranfang	

5515011

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	22.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 18	