

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	KÖNIGSBERGER STRASSE
Haltung:	5514529	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5514529	Durchmesser :	400/400	Eigentum:	1
Schacht-U:	5514530	Videoband-Nr.:	1177	Baujahr:	1965
Länge:	40.1	U-Richtung :	in	Wetter :	trocken
Datum :	20.09.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5514529

1:01:18	0.0 BCD XP	iSK5 Rohranfang	
1:01:59	0.0 BAF C E	iSK3 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar - Schadensanfang 5-7 Uhr	
0:02:29	0.6 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
0:02:39	0.6 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	
0:02:51	0.6 BAF B A	iSK3 Oberflächenschaden Abplatzung (Ausbruch kleiner Teile aus der Oberflächenstruktur) (B) mechanische Beschädigung 2 Uhr	
3:04:02	7.9 BAF C E	iSK3 Oberflächenschaden Zuschlagstoffe sichtbar (C) nicht eindeutig feststellbar - Schadensende 5-7 Uhr	

Stutzen KATE Verpressung

0:07:13	30.2 BCA C A	iSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
0:07:25	30.2 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	
0:08:57	37.8 BCA E A	iSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 12 Uhr	
0:09:05	37.8 BAH C	iSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 12 Uhr	
0:09:15	37.8 BAG	iSK4 Einragender Anschluss Länge oder Höhe 10 Prozent 12 Uhr	
0:09:31	37.8 BAC B	iSK1 Rohrbruch / Einsturz Fehlen von Teilen (B) - Segmente der Rohrwand fehlen Länge 30 mm 12 Uhr	

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

5514530

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 1	22.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 428	