

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart :	MW-Kanal	Ort :	Hauptsammler-F	Straße :	REINALDSTRASSE
Haltung:	5515227A	Rohrform :	DN Kreis	Material:	B Betonrohr
Schacht-O:	5515227	Durchmesser :	300/300	Eigentum:	1
Schacht-U:	5515228	Videoband-Nr.:	1184	Baujahr:	1965
Länge:	34.2	U-Richtung :	gegen	Wetter :	trocken
Datum :	13.12.2024	Firma:	kanalprofi	Inspekteur:	S. Nau
U.-Grund:		Bemerkung:		Maßstab :	1:500

5515227

00:07:02	34.2 BCE XP	gSK5 Rohrende	
00:06:27	33.1 BAI Z -	gSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 3 Prozent 7-5 Uhr	
03:05:18	21.6 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
03:05:09	21.6 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
04:04:25	20.4 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
04:04:14	20.4 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
05:03:34	20.1 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 10 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
05:03:25	20.1 BCA C A	gSK5 Anschluss Sattelanschluss gemeißelt (C) - Anschluss mit Sattelstück - Loch gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 10 Uhr	
03:02:26	11.8 BAI Z -	gSK5 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 3 Prozent 8-5 Uhr	
05:02:03	9.6 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 3 Prozent 8-4 Uhr	
00:01:01	4.5 BAH C	gSK2 Schadhafter Anschluss am Umfang des Anschlusses ist teilweise ein Spalt (Anschluss unvollständig eingebunden) (C) 2 Uhr	Stutzen KATE Verpressung
00:00:52	4.5 BCA E A	gSK5 Anschluss einfacher Anschluss gemeißelt (E) - Anschluss ohne Formstück - Lock gemeißelt Anschluss offen Rohrhöhe 150 mm Rohrbreite 150 mm 2 Uhr	
04:00:23	3.8 BAI Z	gSK4 Einragendes Dichtungsmaterial andere Dichtungsart (Z) - weitere Angaben sollten als Anmerkungen aufgezeichnet werden Querschnittsminderung 1 Prozent 7-5 Uhr	
05:59:23	0.0 BCD XP	gSK5 Rohranfang	

5515228

SK0 = Sofort	SK2 = Mangel	SK4 = Intakt	max. SK: 2	16.12.2025
SK1 = Gravierend	SK3 = Gering	SK6 = nur TV	Rangfolge: 898	