

Kanal - TV - Untersuchung

Kanalart : MW-Kanal
Haltung: 5614227A
Schacht-O: 5614227
Schacht-U: 5614228
Länge: 58.5
Datum : 17.01.2017
U.-Grund:

Ort : Hauptsammler-G
Rohrform : EI Ei
Durchmesser : 300/450
Videoband-Nr.: 946
U-Richtung : in
Firma: M. Tschannen
Bemerkung:

Straße : URSULINENSTRAßE
Material: B-L Betonrohr mit Liner
Eigentum: 1
Baujahr: 1930
Wetter : kein Niede
Inspekteur: M. Tschannen
Maßstab : 1:500

5614227

Schachtanbindung Handlaminat

09:25:20	0.0 BCD XP	iSK5 Anfangsknoten Rohranfang
09:25:30	0.0 BDB	iSK5 Allgemeine Anmerkung.
03:25:40	8.1 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 12 Uhr
03:25:50	8.1 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 12 Uhr
03:26:00	13.3 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 12 Uhr
03:26:10	13.3 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 11 Uhr
03:26:20	15.4 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 2 Uhr
03:26:30	15.4 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 2 Uhr
03:26:40	16.1 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 10 Uhr
03:26:50	16.1 BCB Z	iSK5 Punktuelle Reparatur 10 Uhr
03:27:00	18.8 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 2 Uhr
03:27:10	22.1 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 2 Uhr
03:27:20	26.4 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 10 Uhr
03:27:30	28.9 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 2 Uhr
03:27:40	31.7 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 2 Uhr
03:27:50	33.2 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 11 Uhr
03:28:00	37.0 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 2 Uhr
03:28:10	40.0 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 11 Uhr
03:28:20	41.0 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 9 Uhr
03:28:30	44.5 BCA G A	iSK5 unbekannter Anschluss, offen, DN 150 mm 2 Uhr
03:28:40	57.8 BAK Z	iSK2 Schadhafte Innenauskleidung 1-12 Uhr
03:28:50	58.5 BDB	iSK5 Allgemeine Anmerkung.
03:29:00	58.5 BCE XP	iSK5 Endknoten, Rohrende

Stutzen OK

Stutzen OK

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen OK

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Stutzen versuchen KATE Verpressung

Stutzen KATE Verpressung

Faltenbildung, nicht schadhaf

Schachtanbindung Handlaminat

5614228

SK0 = Sofort
SK1 = Gravierend

SK2 = Mangel
SK3 = Gering

SK4 = Intakt
SK6 = nur TV

max. SK: 2
Rangfolge: 2521

3.2.2026